

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,13	1,63	0,62	0,87		1								0,95	0,98
	01:00	2,78	1,80	0,64	0,35		1								0,97	0,97
	02:00	2,61	1,68	0,61	0,32		1								0,91	0,91
	03:00	2,45	1,82	0,61	0,03		1								0,86	0,86
	04:00	2,45	1,78	0,65	0,02		1								0,86	0,86
	05:00	2,50	1,78	0,70	0,02		1								0,87	0,87
	06:00	2,76	1,79	0,66	0,31		1								0,96	0,96
	07:00	3,09	1,80	0,71	0,58		1								0,99	0,99
	08:00	3,21	1,75	0,63	0,82		1								0,99	0,99
	09:00	3,19	1,55	0,63	1,02		1								0,99	0,99
	10:00	3,05	1,35	0,57	1,12		1								0,96	0,96
	11:00	2,96	1,44	0,59	0,92		1								0,98	0,98
	12:00	2,97	1,31	0,70	0,96		1								0,97	0,97
	13:00	2,96	1,36	0,68	0,92		1								0,98	0,98
	14:00	2,97	1,37	0,50	1,09		1								0,88	0,93
	15:00	2,91	1,44	0,35	1,12		1								0,49	0,89
	16:00	2,99	1,39	0,48	1,12		1								0,49	0,93
	17:00	3,44	1,58	0,54	1,32		1								0,60	0,98
	18:00	4,14	1,68	0,64	1,82		1								0,69	0,99
	19:00	4,66	1,60	0,63	2,43		1								0,69	0,99
	20:00	4,67	1,48	0,67	2,52		1								0,69	0,99
	21:00	4,45	1,35	0,65	2,45		1								0,69	0,98
	22:00	4,08	1,35	0,67	2,06		1								0,69	0,98
	23:00	3,61	1,49	0,67	1,45		1								0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 14:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης