

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 5/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	2,78	0,04	0,03	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,52	2,46	0,07	0,00	1					1				0,88	0,88
	02:00	2,29	2,25	0,04	0,00	1					1				0,77	0,76
	03:00	2,25	2,20	0,05	0,00	1					1				0,73	0,73
	04:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1					1				0,63	0,62
	05:00	2,20	2,20	0,00	0,00	1					1				0,67	0,67
	06:00	1,29	1,28	0,00	0,00	1					1				0,48	0,17
	07:00	2,51	2,44	0,06	0,01	1							1		0,27	0,27
	08:00	2,76	2,75	0,01	0,00	1							1		0,49	0,50
	09:00	3,20	3,17	0,03	0,00	1							1		0,89	0,90
	10:00	3,37	3,16	0,21	0,00	1							1		0,76	0,97
	11:00	3,44	3,39	0,05	0,00	1							1		0,30	0,98
	12:00	3,63	3,62	0,01	0,00	1							1		0,30	0,99
	13:00	3,62	3,62	0,00	0,00	1							1		0,72	0,99
	14:00	3,30	3,27	0,01	0,01	1							1		0,98	0,98
	15:00	3,07	3,01	0,05	0,02	1							1		0,84	0,83
	16:00	3,12	2,98	0,13	0,02	1							1		0,87	0,87
	17:00	3,24	3,12	0,10	0,01	1							1		0,92	0,91
	18:00	3,46	3,38	0,08	0,01	1							1		0,81	0,80
	19:00	3,75	2,75	0,05	0,95	1					1		1		0,70	0,70
	20:00	4,08	1,88	0,05	2,15	1									0,92	0,91
	21:00	4,07	2,00	0,06	2,00	1									0,98	0,98
	22:00	3,81	1,97	0,04	1,80	1					1				0,83	0,83
	23:00	3,44	1,90	0,03	1,51	1					1				0,76	0,76

Παρατηρήσεις

Γενική διακοπή από τις 06:05-06:48. Από τις 10:00 - 13:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις 10:20 το ΑΠ Περδίκι είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης