

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,65	2,59	0,04	0,01	1					1	1			0,44	0,89
	01:00	2,46	2,42	0,04	0,00	1					1	1			0,44	0,76
	02:00	2,29	2,24	0,04	0,01	1					1	1			0,43	0,82
	03:00	2,24	2,19	0,04	0,01	1						1			0,44	0,98
	04:00	2,22	2,17	0,04	0,01	1						1			0,44	0,97
	05:00	2,13	2,08	0,04	0,01	1							1		0,44	0,91
	06:00	2,31	2,26	0,04	0,00	1							1		0,44	0,98
	07:00	2,58	2,54	0,04	0,00	1							1		0,44	0,99
	08:00	2,73	2,69	0,04	0,00	1							1		0,44	0,99
	09:00	2,93	2,90	0,03	0,00	1	1								0,44	0,95
	10:00	2,97	2,96	0,01	0,00	1	1								0,44	0,94
	11:00	3,07	3,07	0,00	0,00	1	1	1							0,44	0,98
	12:00	3,17	3,17	0,00	0,00	1	1								0,44	0,99
	13:00	3,12	3,12	0,01	0,00	1	1								0,44	0,99
	14:00	3,17	3,16	0,01	0,00	1	1								0,44	0,98
	15:00	3,01	2,99	0,02	0,00	1	1								0,44	0,97
	16:00	2,96	2,94	0,02	0,00	1	1	1							0,44	0,94
	17:00	2,98	2,95	0,02	0,00	1	1	1							0,44	0,95
	18:00	3,20	3,18	0,02	0,00	1	1								0,44	0,98
	19:00	3,35	3,32	0,03	0,00	1	1								0,44	0,99
	20:00	3,52	3,48	0,04	0,00	1	1								0,44	0,99
	21:00	3,76	3,66	0,10	0,00	1	1								0,44	0,99
	22:00	3,49	3,30	0,19	0,00	1	1	1							0,44	0,99
	23:00	3,11	2,95	0,16	0,00	1	1								0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης