

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,10	1,23	0,15	1,72	1									0,77	0,77
	01:00	2,75	1,15	0,09	1,51	1									0,70	0,70
	02:00	2,52	1,19	0,11	1,22	1									0,69	0,68
	03:00	2,41	1,19	0,21	1,01	1									0,70	0,70
	04:00	2,38	1,04	0,38	0,96	1									0,68	0,68
	05:00	2,35	1,11	0,25	1,00	1									0,67	0,67
	06:00	2,42	1,73	0,22	0,47	1					1				0,75	0,75
	07:00	2,57	2,43	0,14	0,00	1					1				0,89	0,89
	08:00	2,83	2,79	0,04	0,00	1					1				0,97	0,98
	09:00	2,91	2,90	0,00	0,00	1					1	1			0,94	0,94
	10:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1					1	1			0,84	0,84
	11:00	2,75	2,74	0,00	0,00	1					1	1			0,81	0,81
	12:00	2,81	2,80	0,00	0,00	1					1				0,98	0,98
	13:00	3,04	3,04	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	14:00	3,26	3,26	0,00	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,36	3,35	0,01	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	16:00	3,37	3,33	0,04	0,00	1					1	1			0,98	0,97
	17:00	3,83	3,76	0,08	0,00	1							1		0,94	0,93
	18:00	4,08	3,44	0,10	0,54	1							1		0,95	0,95
	19:00	4,20	1,35	0,14	2,71	1									0,80	0,80
	20:00	4,19	1,25	0,24	2,70	1									0,85	0,85
	21:00	3,89	1,06	0,74	2,09	1									0,82	0,81
	22:00	3,65	1,14	0,86	1,65	1									0,95	0,95
	23:00	3,41	1,61	0,55	1,25	1									0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Λόγω εργασιών στην διασυνδετική γραμμή του ΥΕΕΙ, ο ΥΕΕΙ τέθηκε εκτός λειτουργίας από τις 06:30-18:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης