

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 6/2/2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,31	2,63	0,68	0,00		1						1		0,69	0,96
	01:00	2,94	2,27	0,67	0,00		1						1		0,68	0,86
	02:00	2,71	2,03	0,68	0,00						1		1		0,69	0,96
	03:00	2,65	1,97	0,68	0,00						1		1		0,69	0,93
	04:00	2,59	1,91	0,68	0,00						1		1		0,69	0,91
	05:00	2,61	1,93	0,68	0,00								1		0,69	0,94
	06:00	2,82	2,06	0,76	0,00								1		0,77	0,98
	07:00	3,41	2,61	0,80	0,00						1		1		0,81	0,99
	08:00	3,74	2,94	0,80	0,00						1		1		0,81	0,98
	09:00	3,99	3,20	0,80	0,00						1	1	1		0,80	0,96
	10:00	4,08	3,28	0,80	0,00						1	1	1		0,81	0,98
	11:00	3,90	3,11	0,80	0,00						1	1	1		0,81	0,98
	12:00	3,86	3,06	0,80	0,00						1	1	1		0,81	0,98
	13:00	3,90	2,98	0,92	0,00						1	1	1		0,92	0,99
	14:00	3,90	2,93	0,96	0,00		1						1		0,97	0,98
	15:00	3,79	2,90	0,89	0,00		1						1		0,89	0,90
	16:00	4,04	3,21	0,83	0,00		1						1		0,84	0,84
	17:00	4,37	3,49	0,89	0,00		1						1		0,89	0,90
	18:00	4,80	3,82	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	19:00	4,93	3,96	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	20:00	4,95	3,98	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	21:00	4,70	3,72	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	22:00	4,38	3,40	0,97	0,00		1						1		0,99	0,99
	23:00	3,86	2,88	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ο ΥΒΕ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στη διασυνδετική γραμμή του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης