

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,09	1,50	0,64	0,94		1								0,69	0,98
	01:00	2,73	1,54	0,66	0,53		1								0,69	0,97
	02:00	2,53	1,54	0,67	0,32		1								0,82	0,89
	03:00	2,37	1,66	0,69	0,02		1								0,83	0,83
	04:00	2,37	1,61	0,74	0,02		1								0,83	0,83
	05:00	2,39	1,71	0,67	0,01		1								0,83	0,84
	06:00	2,57	1,86	0,71	0,00		1				1				0,89	0,89
	07:00	2,93	2,02	0,90	0,01		1				1				0,98	0,98
	08:00	3,06	2,14	0,90	0,02		1				1				0,98	0,99
	09:00	3,00	1,84	0,91	0,25		1								0,99	0,99
	10:00	2,85	1,64	0,91	0,30		1								0,98	0,98
	11:00	2,85	1,39	0,94	0,52		1								0,98	0,98
	12:00	2,80	1,36	0,84	0,60		1								0,97	0,97
	13:00	2,71	1,39	0,70	0,62		1								0,95	0,95
	14:00	2,77	1,43	0,72	0,62		1								0,97	0,97
	15:00	2,81	1,47	0,73	0,60		1								0,83	0,98
	16:00	2,88	1,56	0,72	0,60		1								0,79	0,98
	17:00	3,30	1,50	0,73	1,07		1								0,79	0,98
	18:00	3,81	1,60	0,75	1,46		1								0,79	0,99
	19:00	4,17	1,64	0,66	1,87		1								0,79	0,99
	20:00	4,30	1,67	0,60	2,02		1								0,79	0,99
	21:00	4,03	1,58	0,56	1,89		1								0,79	0,99
	22:00	3,75	1,50	0,54	1,72		1								0,79	0,98
	23:00	3,32	1,53	0,57	1,23		1								0,79	0,98

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 03:00 και από τις 15:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Λόγω βλάβης της προεσπέρας εντάχθηκε η G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης