

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 6/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,02	2,00	0,01	1,01	1					1				0,75	0,75
	01:00	2,60	1,89	0,00	0,71	1					1				0,79	0,81
	02:00	2,38	1,86	0,00	0,52	1					1				0,83	0,83
	03:00	2,25	2,22	0,00	0,03	1					1				0,76	0,75
	04:00	2,19	2,17	0,00	0,02	1					1				0,68	0,68
	05:00	2,24	2,22	0,01	0,02	1					1				0,73	0,73
	06:00	2,29	2,20	0,07	0,02	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,49	2,36	0,12	0,02	1					1				0,87	0,87
	08:00	2,76	2,59	0,15	0,02	1					1				0,96	0,96
	09:00	2,92	2,75	0,15	0,02	1					1	1			0,90	0,98
	10:00	3,03	2,85	0,16	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	11:00	3,08	2,90	0,17	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	12:00	3,37	3,18	0,18	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	13:00	3,46	3,27	0,18	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	14:00	3,26	2,82	0,18	0,26	1					1	1			0,57	0,96
	15:00	3,00	2,30	0,18	0,52	1					1				0,57	0,97
	16:00	2,93	2,23	0,18	0,52	1					1				0,57	0,96
	17:00	2,86	1,73	0,18	0,96	1									0,57	0,90
	18:00	3,24	1,56	0,18	1,50	1									0,57	0,93
	19:00	3,57	1,88	0,17	1,52	1									0,57	0,98
	20:00	4,05	2,16	0,17	1,71	1					1				0,57	0,98
	21:00	4,01	2,31	0,18	1,52	1					1				0,57	0,98
	22:00	3,66	2,35	0,18	1,13	1					1				0,57	0,98
	23:00	3,34	2,63	0,18	0,54	1					1				0,57	0,99

Παρατηρήσεις

Από τις 09:40 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ Περδίκι είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης