

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,46	2,40	0,05	0,01	1						1			0,58	0,76
	01:00	2,17	2,08	0,08	0,01	1						1			0,58	0,81
	02:00	2,10	2,01	0,08	0,01	1									0,59	0,83
	03:00	1,98	1,90	0,07	0,01	1									0,59	0,81
	04:00	2,00	1,91	0,08	0,01	1									0,59	0,81
	05:00	2,01	1,90	0,10	0,01	1									0,59	0,81
	06:00	2,10	1,99	0,11	0,00	1									0,59	0,83
	07:00	2,40	2,33	0,08	0,00	1						1			0,59	0,89
	08:00	2,59	2,53	0,06	0,00	1						1			0,59	0,93
	09:00	2,67	2,59	0,08	0,01	1						1			0,59	0,96
	10:00	2,75	2,61	0,13	0,01	1						1			0,59	0,97
	11:00	2,81	2,68	0,11	0,01	1						1			0,59	0,98
	12:00	2,78	2,67	0,10	0,01	1					1	1			0,59	0,91
	13:00	2,85	2,74	0,10	0,01	1					1	1			0,59	0,89
	14:00	2,83	2,70	0,13	0,01	1					1	1			0,59	0,88
	15:00	2,88	2,75	0,12	0,01	1					1	1			0,59	0,91
	16:00	2,83	2,75	0,07	0,01	1					1	1			0,59	0,88
	17:00	2,90	2,75	0,14	0,01	1					1	1			0,59	0,92
	18:00	2,95	2,75	0,19	0,01	1					1	1			0,59	0,95
	19:00	2,91	2,75	0,14	0,01	1					1	1			0,59	0,93
	20:00	2,99	2,75	0,22	0,01	1					1	1			0,59	0,95
	21:00	3,10	2,75	0,34	0,01	1					1	1			0,59	0,98
	22:00	3,12	2,75	0,36	0,01	1					1	1			0,59	0,99
	23:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,59	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης