

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,80	2,68	0,12	0,00	1	1								0,44	0,85
	01:00	2,50	2,41	0,09	0,00	1	1								0,42	0,67
	02:00	2,43	2,40	0,03	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,33	2,29	0,04	0,00		1					1			0,44	0,98
	04:00	2,31	2,26	0,05	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,31	2,24	0,07	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,34	2,27	0,07	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,54	2,39	0,15	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,76	2,57	0,19	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,96	2,78	0,18	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,03	2,84	0,19	0,00		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,11	2,85	0,25	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,14	2,75	0,39	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	13:00	3,22	2,89	0,32	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,16	2,85	0,31	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	15:00	3,05	2,80	0,24	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	16:00	2,98	2,61	0,36	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	17:00	3,03	2,61	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	18:00	3,24	2,82	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	19:00	3,40	2,98	0,41	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	20:00	3,46	3,03	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	21:00	3,68	3,25	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,43	3,06	0,37	0,00		1				1	1			0,43	0,99
	23:00	3,07	2,80	0,27	0,00		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης