

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 7/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,10	1,40	0,69	1,01	1									0,69	0,97
	01:00	2,83	1,14	0,68	1,01	1									0,69	0,91
	02:00	2,53	1,10	0,68	0,74	1									0,69	0,87
	03:00	2,36	1,16	0,66	0,53	1									0,69	0,83
	04:00	2,31	1,23	0,67	0,41	1									0,69	0,81
	05:00	2,34	1,25	0,68	0,41	1									0,69	0,82
	06:00	2,41	1,13	0,67	0,62	1									0,69	0,83
	07:00	2,60	1,09	0,65	0,87	1									0,69	0,79
	08:00	2,94	1,19	0,58	1,17	1									0,69	0,87
	09:00	3,22	1,35	0,47	1,40	1									0,69	0,91
	10:00	3,41	1,25	0,66	1,50	1									0,69	0,95
	11:00	3,51	1,27	0,64	1,60	1									0,69	0,95
	12:00	3,63	1,37	0,65	1,61	1									0,69	0,98
	13:00	3,57	1,30	0,66	1,61	1									0,69	0,97
	14:00	3,65	1,42	0,61	1,62	1									0,69	0,98
	15:00	3,74	1,39	0,63	1,72	1									0,69	0,98
	16:00	3,53	0,98	0,64	1,91	1									0,69	0,98
	17:00	3,90	1,07	0,59	2,25	1									0,71	0,98
	18:00	4,19	1,11	0,47	2,61	1									0,80	0,95
	19:00	4,34	1,43	0,29	2,62	1									0,95	0,95
	20:00	4,29	1,32	0,35	2,62	1									0,94	0,94
	21:00	3,87	1,21	0,34	2,33	1									0,91	0,91
	22:00	3,57	1,27	0,37	1,93	1									0,92	0,92
	23:00	3,27	1,36	0,29	1,61	1									0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης