

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,37	2,39	0,98	0,00		1						1		0,99	0,98
	01:00	2,97	2,00	0,96	0,00						1		1		0,98	0,98
	02:00	2,73	1,79	0,94	0,00						1		1		0,95	0,95
	03:00	2,65	1,73	0,92	0,00								1		0,93	0,93
	04:00	2,60	1,70	0,90	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,69	1,76	0,93	0,00								1		0,94	0,94
	06:00	2,90	1,93	0,98	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,49	2,52	0,97	0,00						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,89	2,91	0,97	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	09:00	4,02	3,08	0,94	0,00						1	1	1		0,96	0,96
	10:00	4,13	3,16	0,96	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	11:00	3,90	2,93	0,97	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,01	3,08	0,93	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,15	3,18	0,97	0,00		1						1		0,99	0,98
	14:00	4,33	3,35	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	15:00	4,31	3,33	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	16:00	4,45	3,47	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	17:00	4,65	3,67	0,97	0,00		1						1		0,99	0,99
	18:00	4,99	4,02	0,97	0,00		1				1		1		0,99	0,99
	19:00	5,09	4,12	0,97	0,00		1				1		1		0,99	0,99
	20:00	4,96	3,99	0,97	0,00		1				1		1		0,99	0,99
	21:00	4,67	3,71	0,96	0,00		1						1		0,99	0,99
	22:00	4,40	3,46	0,94	0,00		1						1		0,99	0,99
	23:00	3,93	3,03	0,90	0,00		1						1		0,95	0,99

Παρατηρήσεις

Ο ΥΒΕ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης της διασυνδετικής γραμμής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης