

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,95	2,26	0,18	0,51	1					1				0,57	0,95
	01:00	2,54	1,85	0,18	0,52	1					1				0,57	0,86
	02:00	2,35	2,14	0,18	0,03	1					1				0,57	0,89
	03:00	2,26	2,07	0,18	0,02	1					1				0,57	0,84
	04:00	2,20	2,01	0,18	0,02	1					1	1			0,36	0,43
	05:00	2,24	2,00	0,23	0,02	1					1				0,55	0,74
	06:00	2,36	2,08	0,26	0,02	1					1				0,65	0,88
	07:00	2,76	2,48	0,26	0,02	1					1				0,65	0,97
	08:00	3,01	2,74	0,25	0,02	1					1	1			0,67	0,98
	09:00	3,12	2,89	0,23	0,00	1					1	1			0,69	0,98
	10:00	3,36	3,26	0,10	0,00	1					1	1	1		0,66	0,92
	11:00	3,55	3,43	0,13	0,00	1							1		0,69	0,98
	12:00	3,71	3,53	0,18	0,00	1							1		0,69	0,99
	13:00	3,66	3,37	0,29	0,00	1							1		0,69	0,99
	14:00	3,69	3,39	0,29	0,00	1							1		0,69	0,99
	15:00	3,81	3,51	0,30	0,00	1							1		0,69	0,99
	16:00	3,90	3,60	0,30	0,00	1							1		0,69	0,99
	17:00	3,91	3,62	0,29	0,00	1							1		0,69	0,99
	18:00	4,10	3,85	0,25	0,00	1					1		1		0,69	0,97
	19:00	4,44	4,25	0,19	0,00	1					1		1		0,64	0,74
	20:00	4,78	4,12	0,24	0,43	1					1		1		0,62	0,71
	21:00	4,53	2,46	0,25	1,82	1							1		0,69	0,88
	22:00	4,23	2,54	0,26	1,43	1							1		0,69	0,88
	23:00	3,74	2,42	0,29	1,03	1							1		0,68	0,83

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ Περδίκι είναι σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες η Άνω Προεσπέρα του ΥΒΣ δεν λειτουργήσε λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης