

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 8/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,90	1,35	0,23	1,32	1									0,39	0,89
	01:00	2,63	1,31	0,29	1,02	1									0,39	0,88
	02:00	2,39	1,37	0,26	0,76	1									0,39	0,87
	03:00	2,27	1,39	0,26	0,62	1									0,39	0,86
	04:00	2,26	1,50	0,15	0,61	1									0,39	0,86
	05:00	2,27	1,59	0,08	0,60	1									0,39	0,87
	06:00	2,32	1,56	0,15	0,62	1									0,39	0,88
	07:00	2,71	1,75	0,24	0,71	1					1				0,34	0,89
	08:00	3,10	1,64	0,37	1,09	1									0,37	0,97
	09:00	3,43	1,63	0,30	1,49	1									0,39	0,97
	10:00	3,56	1,72	0,23	1,61	1									0,39	0,98
	11:00	3,72	1,73	0,28	1,70	1									0,39	0,98
	12:00	3,70	1,81	0,27	1,61	1									0,39	0,98
	13:00	3,63	1,64	0,38	1,61	1									0,39	0,98
	14:00	3,51	1,57	0,34	1,61	1									0,39	0,97
	15:00	3,45	1,46	0,37	1,61	1									0,39	0,95
	16:00	3,46	1,70	0,16	1,60	1									0,39	0,96
	17:00	3,91	1,81	0,20	1,89	1									0,39	0,97
	18:00	4,24	1,86	0,19	2,20	1									0,39	0,98
	19:00	4,36	1,71	0,16	2,49	1									0,39	0,96
	20:00	4,24	1,69	0,04	2,51	1									0,39	0,94
	21:00	3,99	1,65	0,03	2,30								1		0,39	0,84
	22:00	3,68	1,77	0,05	1,86	1							1		0,39	0,74
	23:00	3,32	1,64	0,04	1,63								1		0,39	0,89

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές δεν επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης