

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,51	2,74	0,77	0,00		1						1		0,79	0,99
	01:00	3,12	2,35	0,77	0,00		1				1				0,78	0,97
	02:00	2,92	2,14	0,78	0,00		1				1				0,79	0,98
	03:00	2,79	2,01	0,78	0,00		1				1				0,79	0,98
	04:00	2,70	1,93	0,78	0,00		1				1				0,79	0,96
	05:00	2,74	1,96	0,78	0,00		1				1				0,79	0,97
	06:00	2,85	2,07	0,78	0,00		1				1				0,79	0,98
	07:00	3,08	2,30	0,78	0,00		1				1				0,79	0,99
	08:00	3,49	2,71	0,78	0,00		1				1				0,79	0,99
	09:00	3,85	3,07	0,78	0,00		1				1	1			0,79	0,99
	10:00	3,91	3,15	0,76	0,00		1				1	1			0,79	0,99
	11:00	4,01	3,13	0,88	0,00		1				1	1			0,89	0,99
	12:00	4,08	3,14	0,95	0,00	1	1								0,95	0,99
	13:00	3,83	2,85	0,98	0,00	1	1								0,99	0,93
	14:00	4,43	1,54	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	15:00	4,43	1,54	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	16:00	4,50	1,60	0,98	1,92		1								0,99	0,99
	17:00	4,64	1,55	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	18:00	5,01	1,57	0,98	2,46		1								0,99	0,99
	19:00	5,00	1,51	0,98	2,51		1								0,99	0,99
	20:00	5,00	1,55	0,98	2,47		1								0,99	0,99
	21:00	4,75	1,44	0,98	2,33		1								0,99	0,99
	22:00	4,42	1,35	0,97	2,10		1								0,99	0,99
	23:00	3,99	1,38	0,94	1,66		1								0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγινε αποκατάσταση της βλάβης στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΕ και ο ΥΒΕ εντάχθηκε στις 13:25. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης