

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 8/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,20	2,61	0,28	0,31	1							1		0,53	0,55
	01:00	2,87	2,58	0,28	0,02	1							1		0,48	0,48
	02:00	2,60	2,29	0,30	0,02	1					1				0,61	0,76
	03:00	2,46	2,15	0,30	0,02	1					1				0,69	0,83
	04:00	2,38	2,06	0,30	0,02	1					1				0,66	0,77
	05:00	2,41	2,10	0,30	0,02	1					1				0,64	0,73
	06:00	2,62	2,31	0,30	0,02	1					1				0,69	0,87
	07:00	3,11	2,57	0,53	0,02	1					1				0,92	0,98
	08:00	3,50	2,92	0,57	0,02	1					1	1			0,99	0,99
	09:00	3,67	3,11	0,54	0,02	1					1	1			0,93	0,85
	10:00	3,81	2,78	0,46	0,58	1							1		0,95	0,95
	11:00	3,77	1,51	0,44	1,82	1									0,97	0,97
	12:00	3,81	1,39	0,80	1,63	1									0,98	0,98
	13:00	3,78	1,38	0,79	1,62	1									0,92	0,98
	14:00	3,68	1,32	0,78	1,59	1									0,83	0,98
	15:00	3,40	1,32	0,77	1,32	1									0,83	0,98
	16:00	3,33	1,55	0,70	1,09	1									0,83	0,98
	17:00	3,54	1,59	0,53	1,42	1									0,83	0,98
	18:00	3,88	1,50	0,57	1,81	1									0,83	0,98
	19:00	4,23	1,65	0,66	1,92	1									0,83	0,99
	20:00	4,72	1,80	0,80	2,11	1									0,83	0,99
	21:00	4,73	1,90	0,81	2,02	1					1				0,83	0,99
	22:00	4,36	2,02	0,81	1,54	1					1				0,83	0,99
	23:00	3,85	2,04	0,78	1,04	1					1				0,83	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 07:00 και από τις 13:40 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στις 12:55 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην άνω προεσπέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης