

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,11	2,75	0,35	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	01:00	2,98	2,75	0,22	0,01	1					1	1			0,61	0,95
	02:00	2,95	2,75	0,19	0,01	1					1	1			0,55	0,95
	03:00	2,96	2,75	0,19	0,01	1					1	1			0,55	0,95
	04:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,55	0,96
	05:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,55	0,96
	06:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,55	0,96
	07:00	3,08	2,75	0,32	0,01	1					1	1			0,71	0,98
	08:00	3,09	2,75	0,34	0,00	1					1	1			0,74	0,98
	09:00	3,08	2,75	0,33	0,00	1					1	1			0,74	0,98
	10:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	11:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	12:00	3,12	2,75	0,36	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	13:00	3,06	2,69	0,37	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	14:00	2,69	2,29	0,39	0,00	1						1			0,74	0,97
	15:00	2,53	2,20	0,31	0,01	1						1			0,74	0,94
	16:00	2,49	2,33	0,16	0,00	1						1			0,74	0,93
	17:00	2,42	2,27	0,15	0,01	1						1			0,74	0,92
	18:00	2,48	2,27	0,20	0,01	1						1			0,74	0,93
	19:00	2,68	2,52	0,16	0,01	1						1			0,74	0,97
	20:00	2,96	2,78	0,17	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	21:00	3,06	2,64	0,41	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	22:00	2,81	2,34	0,45	0,01	1						1			0,74	0,98
	23:00	2,50	2,03	0,46	0,01	1						1			0,74	0,94

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 1:20 - 07:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης