

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,99	2,62	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	01:00	2,70	2,33	0,37	0,00		1					1			0,44	0,98
	02:00	2,50	2,12	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,41	2,03	0,38	0,01		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,36	1,98	0,38	0,01		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,36	1,97	0,38	0,01		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,38	1,99	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,55	2,17	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,73	2,35	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,90	2,52	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,05	2,67	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,13	2,75	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,23	2,85	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	13:00	3,35	2,98	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,28	2,91	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	15:00	3,07	2,69	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	16:00	2,97	2,59	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	17:00	3,05	2,67	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	18:00	3,14	2,77	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	19:00	3,26	2,89	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	20:00	3,34	2,96	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	21:00	3,49	3,12	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,37	2,99	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	3,18	2,80	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης