

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 9/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,84	1,47	0,09	1,29								1		0,39	0,81
	01:00	2,59	1,65	0,03	0,91								1		0,39	0,81
	02:00	2,30	1,57	0,02	0,71								1		0,39	0,72
	03:00	2,25	1,51	0,04	0,70								1		0,39	0,69
	04:00	2,22	1,50	0,02	0,70								1		0,39	0,67
	05:00	2,26	1,56	0,00	0,70								1		0,39	0,69
	06:00	2,41	1,69	0,02	0,70								1		0,39	0,78
	07:00	2,81	1,89	0,03	0,90								1		0,39	0,88
	08:00	3,05	1,83	0,02	1,19								1		0,39	0,88
	09:00	3,08	1,68	0,01	1,39								1		0,39	0,85
	10:00	2,87	1,28	0,01	1,58								1		0,39	0,76
	11:00	2,84	1,22	0,00	1,62								1		0,39	0,73
	12:00	2,98	1,73	0,00	1,25	1									0,26	0,46
	13:00	3,09	1,14	0,00	1,95	1									0,39	0,80
	14:00	3,20	1,20	0,00	2,01	1									0,39	0,83
	15:00	3,24	1,24	0,00	2,00	1									0,39	0,84
	16:00	3,25	1,25	0,00	2,00	1									0,39	0,83
	17:00	3,62	1,24	0,00	2,38	1									0,39	0,85
	18:00	4,18	1,66	0,02	2,50	1									0,39	0,93
	19:00	4,28	1,67	0,00	2,61	1									0,39	0,93
	20:00	4,27	1,66	0,00	2,61	1									0,39	0,93
	21:00	4,10	1,48	0,01	2,61	1									0,39	0,90
	22:00	3,76	1,53	0,01	2,23	1									0,39	0,90
	23:00	3,39	1,47	0,00	1,92	1									0,39	0,88

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές δεν επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης