

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,53	1,40	0,94	1,19		1								0,98	0,98
	01:00	3,15	1,53	0,83	0,79		1								0,84	0,99
	02:00	2,98	1,44	0,83	0,72		1								0,84	0,99
	03:00	2,80	1,43	0,82	0,55		1								0,84	0,98
	04:00	2,74	1,59	0,83	0,32		1								0,84	0,97
	05:00	2,74	1,60	0,83	0,31		1								0,84	0,97
	06:00	2,78	1,55	0,83	0,41		1								0,84	0,98
	07:00	3,12	1,40	0,83	0,90		1								0,84	0,98
	08:00	3,53	1,38	0,94	1,21		1								0,95	0,99
	09:00	3,83	1,44	0,98	1,41		1								0,99	0,99
	10:00	4,06	1,48	0,98	1,61		1								0,99	0,99
	11:00	4,11	1,42	0,98	1,71		1								0,99	0,99
	12:00	4,28	1,58	0,98	1,72		1								0,99	0,99
	13:00	4,42	1,64	0,98	1,81		1								0,99	0,99
	14:00	4,48	1,64	0,98	1,87		1								0,99	0,99
	15:00	4,29	1,40	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	16:00	4,33	1,44	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	17:00	4,66	1,56	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	18:00	5,01	1,53	0,98	2,51		1								0,99	0,99
	19:00	5,06	1,47	0,98	2,61		1								0,99	0,99
	20:00	5,05	1,44	0,97	2,63		1								0,99	0,99
	21:00	4,82	1,40	0,97	2,45		1								0,99	0,99
	22:00	4,51	1,42	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	23:00	4,04	1,40	0,98	1,66		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης