

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 9/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,19	1,72	0,45	0,01	1									0,74	0,87
	01:00	2,01	1,56	0,44	0,01	1									0,74	0,83
	02:00	1,91	1,61	0,29	0,01	1									0,74	0,81
	03:00	1,84	1,45	0,38	0,01	1									0,74	0,80
	04:00	1,85	1,63	0,22	0,01	1									0,74	0,80
	05:00	1,86	1,60	0,24	0,01	1									0,74	0,80
	06:00	1,95	1,72	0,22	0,01	1									0,74	0,82
	07:00	2,07	1,57	0,49	0,01	1						1			0,70	0,85
	08:00	1,98	1,30	0,66	0,01	1									0,68	0,85
	09:00	2,03	1,42	0,59	0,01	1									0,68	0,85
	10:00	2,14	1,47	0,64	0,02	1						1			0,70	0,88
	11:00	2,28	1,65	0,60	0,02	1						1			0,74	0,94
	12:00	2,32	1,60	0,70	0,02	1						1			0,74	0,95
	13:00	2,24	1,52	0,70	0,02	1						1			0,74	0,94
	14:00	2,34	1,62	0,70	0,02	1						1			0,74	0,96
	15:00	2,25	1,51	0,72	0,02	1						1			0,74	0,94
	16:00	2,19	1,45	0,71	0,02	1									0,74	0,93
	17:00	2,17	1,43	0,72	0,02	1									0,74	0,92
	18:00	2,29	1,55	0,72	0,02	1									0,74	0,95
	19:00	2,43	1,69	0,72	0,02	1						1			0,74	0,97
	20:00	2,69	1,94	0,72	0,02	1						1			0,74	0,99
	21:00	2,73	1,99	0,72	0,02	1						1			0,74	0,99
	22:00	2,53	1,80	0,71	0,02	1						1			0,74	0,98
	23:00	2,28	1,54	0,72	0,02	1						1			0,74	0,95

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης