

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,00	2,62	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	01:00	2,66	2,29	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,63	2,25	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,45	2,07	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,43	2,05	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,43	2,06	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,42	2,05	0,36	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,56	2,18	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,79	2,42	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,00	2,63	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,03	2,71	0,31	0,01		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,22	2,92	0,31	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,32	3,10	0,23	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	13:00	3,49	3,25	0,24	0,00	1	1								0,44	0,99
	14:00	3,44	3,13	0,30	0,01	1	1								0,44	0,99
	15:00	3,29	3,00	0,28	0,01	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,22	2,86	0,36	0,00	1	1								0,44	0,99
	17:00	3,18	2,80	0,37	0,01	1	1								0,44	0,99
	18:00	3,27	2,89	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	19:00	3,44	3,06	0,37	0,01	1	1								0,44	0,99
	20:00	3,57	3,19	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	21:00	3,82	3,44	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	22:00	3,65	3,28	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	23:00	3,33	2,96	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης