

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 2/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,86	2,10	0,18	0,59	1						1			0,59	0,90
	01:00	2,52	1,94	0,18	0,40	1						1			0,59	0,81
	02:00	2,36	1,97	0,38	0,01	1						1			0,59	0,88
	03:00	2,23	1,86	0,37	0,00	1						1			0,59	0,86
	04:00	2,25	2,00	0,25	0,00	1						1			0,59	0,85
	05:00	2,17	1,87	0,30	0,00	1							1		0,58	0,79
	06:00	2,35	1,79	0,55	0,00	1						1			0,59	0,88
	07:00	2,76	2,18	0,58	0,00	1						1			0,59	0,97
	08:00	3,04	2,46	0,58	0,01	1						1			0,59	0,99
	09:00	3,16	2,58	0,58	0,00	1						1			0,59	0,99
	10:00	2,90	2,32	0,58	0,00	1						1			0,59	0,98
	11:00	2,88	2,30	0,58	0,01	1						1			0,59	0,98
	12:00	2,94	2,36	0,58	0,01	1						1			0,59	0,99
	13:00	2,95	2,36	0,58	0,01	1						1			0,59	0,99
	14:00	2,94	2,00	0,58	0,37	1						1			0,59	0,98
	15:00	2,87	1,98	0,58	0,31	1						1			0,59	0,98
	16:00	2,90	1,92	0,58	0,41	1						1			0,59	0,97
	17:00	2,92	1,93	0,58	0,41	1									0,59	0,98
	18:00	3,14	2,15	0,58	0,41	1						1			0,59	0,99
	19:00	3,44	2,36	0,58	0,51	1						1			0,59	0,99
	20:00	3,80	2,81	0,58	0,41	1						1			0,59	0,99
	21:00	3,78	2,80	0,58	0,41	1						1			0,59	0,99
	22:00	3,54	2,57	0,56	0,40	1						1			0,59	0,99
	23:00	3,28	2,53	0,34	0,41	1						1			0,59	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης