

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,88	2,03	0,44	0,41	1					1				0,49	0,95
	01:00	2,49	1,77	0,31	0,40	1					1				0,45	0,72
	02:00	2,35	1,52	0,43	0,40	1									0,45	0,82
	03:00	2,21	1,38	0,43	0,40	1									0,45	0,77
	04:00	2,15	1,30	0,45	0,41	1						1			0,45	0,75
	05:00	2,19	1,33	0,45	0,41	1									0,45	0,77
	06:00	2,27	1,41	0,45	0,41	1									0,45	0,79
	07:00	2,54	1,58	0,55	0,41	1									0,55	0,91
	08:00	2,73	1,74	0,58	0,41	1									0,59	0,97
	09:00	2,85	1,87	0,58	0,40	1						1			0,59	0,98
	10:00	2,90	1,92	0,58	0,40	1						1			0,59	0,97
	11:00	2,80	1,83	0,58	0,40	1						1			0,59	0,96
	12:00	2,76	1,79	0,58	0,40	1						1			0,59	0,95
	13:00	2,75	1,78	0,57	0,40	1						1			0,59	0,94
	14:00	2,81	1,88	0,53	0,40	1						1			0,59	0,96
	15:00	2,81	1,84	0,57	0,40	1									0,59	0,95
	16:00	2,69	1,72	0,57	0,40	1									0,59	0,95
	17:00	2,58	1,60	0,58	0,40	1									0,59	0,93
	18:00	2,90	1,93	0,57	0,40	1									0,59	0,98
	19:00	3,04	2,06	0,57	0,41	1						1			0,59	0,99
	20:00	3,49	2,32	0,58	0,60	1						1			0,59	0,99
	21:00	3,58	2,50	0,58	0,50	1						1			0,59	0,99
	22:00	3,39	2,42	0,57	0,40	1						1			0,59	0,99
	23:00	3,09	2,20	0,49	0,40	1						1			0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης