

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,64	1,78	0,56	0,31	1					1				0,59	0,94
	01:00	2,39	1,89	0,49	0,01	1									0,59	0,89
	02:00	2,26	1,74	0,51	0,01	1									0,59	0,87
	03:00	2,07	1,50	0,56	0,01	1									0,59	0,83
	04:00	2,07	1,52	0,54	0,01	1									0,59	0,83
	05:00	2,01	1,61	0,40	0,01	1									0,59	0,81
	06:00	2,07	1,68	0,39	0,01	1									0,59	0,82
	07:00	2,26	1,87	0,38	0,00	1									0,59	0,87
	08:00	2,47	1,77	0,36	0,34	1									0,59	0,91
	09:00	2,51	1,85	0,26	0,40	1									0,59	0,92
	10:00	2,59	2,08	0,11	0,40	1					1				0,59	0,86
	11:00	2,58	2,04	0,03	0,50	1					1				0,59	0,81
	12:00	2,64	2,23	0,00	0,41	1					1				0,59	0,87
	13:00	2,76	2,35	0,00	0,41	1					1				0,59	0,93
	14:00	2,65	2,25	0,00	0,40	1					1				0,59	0,88
	15:00	2,48	2,18	0,00	0,30	1					1				0,58	0,79
	16:00	2,31	1,81	0,00	0,50	1									0,56	0,81
	17:00	2,36	1,86	0,00	0,50	1									0,58	0,86
	18:00	2,53	2,03	0,00	0,50	1					1				0,59	0,79
	19:00	2,71	2,31	0,00	0,40	1					1				0,59	0,90
	20:00	3,06	2,64	0,01	0,41	1					1				0,59	0,98
	21:00	3,13	2,72	0,00	0,41	1					1				0,59	0,99
	22:00	2,96	2,55	0,00	0,41	1					1				0,59	0,98
	23:00	2,66	2,23	0,01	0,41	1					1				0,59	0,88

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης