

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,36	1,85	0,00	0,51	1					1				0,52	0,66
	01:00	2,15	2,10	0,00	0,05	1					1				0,57	0,77
	02:00	1,99	1,98	0,00	0,01	1									0,59	0,81
	03:00	1,95	1,93	0,00	0,01	1									0,59	0,80
	04:00	1,91	1,90	0,00	0,01	1									0,59	0,79
	05:00	1,92	1,90	0,00	0,01	1									0,59	0,79
	06:00	2,05	2,05	0,00	0,00	1					1				0,55	0,72
	07:00	2,35	2,33	0,01	0,01	1					1				0,59	0,88
	08:00	2,48	2,43	0,05	0,00	1					1				0,59	0,91
	09:00	2,54	2,45	0,07	0,01	1					1				0,59	0,93
	10:00	2,55	2,47	0,07	0,01	1						1			0,59	0,93
	11:00	2,58	2,46	0,11	0,01	1						1			0,59	0,94
	12:00	2,61	2,45	0,15	0,01	1						1			0,58	0,92
	13:00	2,63	2,52	0,10	0,01	1						1			0,59	0,94
	14:00	2,67	2,59	0,07	0,01	1						1			0,59	0,95
	15:00	2,77	2,70	0,07	0,01	1						1			0,59	0,97
	16:00	2,65	2,62	0,02	0,00	1						1			0,59	0,95
	17:00	2,61	2,59	0,01	0,01	1						1			0,59	0,94
	18:00	2,77	2,75	0,01	0,01	1						1			0,59	0,97
	19:00	2,88	2,83	0,04	0,01	1						1			0,59	0,98
	20:00	3,19	3,17	0,01	0,01	1					1	1			0,59	0,98
	21:00	3,25	3,23	0,01	0,01	1					1	1			0,59	0,99
	22:00	2,94	2,91	0,02	0,01	1					1	1			0,59	0,96
	23:00	2,76	2,71	0,04	0,01	1					1	1			0,59	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης