

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 10/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,69	1,30	0,03	1,36								1		0,59	0,59
	01:00	2,40	1,34	0,04	1,02								1		0,57	0,57
	02:00	2,25	1,40	0,03	0,83								1		0,52	0,51
	03:00	2,15	1,66	0,05	0,44								1		0,63	0,64
	04:00	2,15	1,73	0,01	0,42								1		0,65	0,64
	05:00	2,20	1,79	0,00	0,40								1		0,67	0,67
	06:00	2,39	1,99	0,00	0,40								1		0,80	0,81
	07:00	2,71	1,95	0,00	0,77								1		0,82	0,82
	08:00	2,64	1,65	0,00	1,00								1		0,70	0,70
	09:00	2,63	1,43	0,00	1,20								1		0,62	0,62
	10:00	2,54	1,25	0,02	1,27								1		0,53	0,53
	11:00	2,52	1,24	0,07	1,20								1		0,49	0,49
	12:00	2,52	1,24	0,09	1,18								1		0,44	0,46
	13:00	2,64	1,09	0,13	1,42		1								0,67	0,67
	14:00	2,69	1,09	0,17	1,43		1								0,69	0,69
	15:00	2,59	1,02	0,15	1,42		1								0,66	0,66
	16:00	2,62	1,19	0,10	1,32		1								0,68	0,68
	17:00	2,89	1,30	0,17	1,42		1								0,77	0,77
	18:00	3,41	1,43	0,20	1,78		1								0,85	0,85
	19:00	3,93	1,33	0,18	2,42		1								0,85	0,85
	20:00	4,01	1,26	0,13	2,62		1								0,82	0,82
	21:00	3,84	1,00	0,28	2,56		1								0,81	0,81
	22:00	3,51	0,98	0,51	2,02		1								0,85	0,85
	23:00	3,11	1,06	0,61	1,45		1								0,88	0,89

Παρατηρήσεις

Ενταξη της G2 μετά από εργασίες συντήρησης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης