

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,73	2,29	0,42	0,02		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,47	2,05	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,97
	03:00	2,32	1,89	0,42	0,00		1					1			0,44	0,94
	04:00	2,27	1,85	0,42	0,00		1					1			0,44	0,91
	05:00	2,29	1,87	0,42	0,00		1								0,44	0,87
	06:00	2,34	1,92	0,42	0,00		1								0,44	0,84
	07:00	2,61	2,19	0,42	0,00		1					1			0,44	0,91
	08:00	2,82	1,92	0,42	0,48		1					1			0,44	0,97
	09:00	2,96	1,74	0,42	0,80		1								0,44	0,98
	10:00	2,98	1,71	0,42	0,85		1								0,44	0,99
	11:00	3,14	1,80	0,42	0,91		1								0,44	0,99
	12:00	3,19	1,77	0,42	1,00		1								0,44	0,99
	13:00	3,24	1,82	0,42	1,00		1								0,44	0,99
	14:00	3,28	1,75	0,42	1,11		1								0,44	0,98
	15:00	3,14	1,67	0,42	1,05		1								0,44	0,98
	16:00	2,93	1,52	0,42	1,00		1								0,44	0,96
	17:00	3,04	1,62	0,42	1,00		1								0,44	0,98
	18:00	3,17	1,56	0,42	1,20		1								0,44	0,97
	19:00	3,34	1,66	0,42	1,26		1								0,44	0,98
	20:00	3,43	1,56	0,42	1,45		1								0,44	0,97
	21:00	3,68	2,06	0,42	1,20		1						1		0,44	0,98
	22:00	3,39	1,96	0,42	1,00		1						1		0,44	0,98
	23:00	3,04	1,76	0,42	0,85		1								0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Σε συνεννόηση με τον ΤΣΠ και τον ΥΒΣ, ο ΥΒΣ εντάχθηκε με μεγαλύτερη ωριαία παραγωγή

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης