

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,93	2,49	0,42	0,02		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,67	2,25	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,48	2,10	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,42	2,03	0,39	0,00		1					1			0,44	0,98
	04:00	2,39	1,98	0,41	0,00		1					1			0,43	0,98
	05:00	2,37	2,02	0,35	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,41	2,10	0,30	0,00		1					1			0,44	0,97
	07:00	2,64	2,30	0,34	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,96	2,48	0,38	0,10		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,17	2,42	0,35	0,40		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,22	2,42	0,40	0,40		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,34	2,57	0,37	0,41		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,55	2,78	0,36	0,41		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,56	2,68	0,37	0,50		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,50	2,60	0,39	0,51		1					1			0,44	0,99
	15:00	3,38	2,45	0,42	0,51		1					1			0,44	0,99
	16:00	3,24	2,32	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	17:00	3,27	2,35	0,41	0,50		1					1			0,43	0,99
	18:00	3,34	2,42	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	19:00	3,51	2,59	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,67	2,75	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,95	2,93	0,42	0,60		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,72	2,79	0,42	0,50		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	3,39	2,67	0,42	0,30		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης