

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 19/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,05	2,63	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,82	2,40	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,67	2,25	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,58	2,16	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,46	2,04	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,47	2,05	0,42	0,01		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,54	2,16	0,38	0,01		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,73	2,49	0,22	0,01		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,01	2,76	0,24	0,01		1					1			0,44	0,97
	09:00	3,27	3,04	0,23	0,01		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,46	3,23	0,22	0,01		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,57	3,04	0,17	0,36		1	1							0,44	0,98
	12:00	3,71	3,12	0,19	0,40		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,85	3,06	0,28	0,50		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,86	2,91	0,34	0,61		1	1							0,44	0,98
	15:00	3,81	2,82	0,20	0,80		1	1							0,32	0,97
	16:00	3,68	2,74	0,23	0,70		1	1							0,24	0,98
	17:00	3,70	2,76	0,23	0,70		1	1							0,24	0,98
	18:00	3,78	2,74	0,23	0,80		1	1							0,24	0,98
	19:00	3,78	3,51	0,23	0,04		1	1					1		0,24	0,99
	20:00	3,97	3,72	0,25	0,00		1	1					1		0,25	0,99
	21:00	4,19	3,77	0,42	0,00		1	1	1				1		0,44	0,99
	22:00	4,03	3,61	0,42	0,00		1	1					1		0,44	0,99
	23:00	3,68	3,26	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης