

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,35	2,93	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	01:00	3,11	2,69	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	02:00	2,85	2,43	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,79	2,37	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,67	2,25	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,65	2,23	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,64	2,22	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,61	2,19	0,42	0,00		1					1			0,44	0,89
	08:00	3,30	2,88	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	09:00	3,51	3,09	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,73	3,31	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,89	3,10	0,42	0,36		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,94	3,02	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	13:00	4,11	3,19	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	14:00	4,17	3,25	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,94	3,02	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,85	3,03	0,41	0,40		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,87	3,24	0,23	0,40		1	1							0,44	0,98
	18:00	3,86	3,05	0,42	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	19:00	4,01	3,19	0,42	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	20:00	4,13	3,31	0,42	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	21:00	4,28	3,46	0,42	0,40		1	1	1				1		0,44	0,99
	22:00	4,03	3,60	0,42	0,01		1	1					1		0,44	0,99
	23:00	3,70	3,28	0,42	0,00			1	1					1		0,44

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης