

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,25	2,83	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	01:00	2,97	2,55	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	02:00	2,79	2,36	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,66	2,24	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,58	2,16	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,54	2,12	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,55	2,13	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,73	2,32	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,94	2,52	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	09:00	3,06	2,27	0,42	0,38		1					1			0,44	0,98
	10:00	3,10	2,28	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,28	2,30	0,42	0,56		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,36	2,34	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,54	2,35	0,42	0,78		1					1			0,44	0,99
	14:00	3,43	2,22	0,42	0,80		1					1			0,44	0,99
	15:00	3,25	2,03	0,42	0,80		1					1			0,44	0,99
	16:00	3,01	2,00	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	17:00	3,10	2,09	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	18:00	3,33	2,31	0,41	0,60		1					1			0,43	0,99
	19:00	3,38	2,36	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,45	2,44	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,68	2,48	0,42	0,78		1					1			0,44	0,99
	22:00	3,58	2,36	0,42	0,80		1					1			0,44	0,99
	23:00	3,31	2,29	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης