

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,91	1,44	0,55	0,92		1								0,95	0,96
	01:00	2,59	1,38	0,43	0,78		1								0,86	0,87
	02:00	2,42	1,33	0,38	0,71		1								0,82	0,82
	03:00	2,29	1,43	0,44	0,42		1								0,80	0,80
	04:00	2,25	1,32	0,52	0,41		1								0,79	0,79
	05:00	2,26	1,53	0,42	0,32		1								0,79	0,79
	06:00	2,47	1,61	0,44	0,42		1								0,86	0,86
	07:00	2,77	1,76	0,39	0,62		1								0,96	0,96
	08:00	2,73	1,50	0,32	0,92		1								0,89	0,88
	09:00	2,70	1,32	0,33	1,05		1								0,82	0,82
	10:00	2,65	1,43	0,30	0,91		1								0,85	0,85
	11:00	2,55	1,40	0,23	0,92		1								0,80	0,80
	12:00	2,56	1,56	0,10	0,91		1								0,80	0,80
	13:00	2,61	1,41	0,19	1,00		1								0,79	0,78
	14:00	2,69	1,24	0,45	1,00		1								0,83	0,83
	15:00	2,69	1,24	0,45	1,00		1								0,82	0,82
	16:00	2,73	1,11	0,62	1,00		1								0,83	0,85
	17:00	3,09	1,22	0,66	1,21		1								0,79	0,94
	18:00	3,62	1,21	0,56	1,85		1								0,76	0,87
	19:00	4,03	1,53	0,41	2,09		1								0,79	0,97
	20:00	4,05	1,61	0,24	2,20		1								0,79	0,95
	21:00	3,80	1,39	0,26	2,15		1								0,79	0,91
	22:00	3,53	1,28	0,39	1,87		1								0,79	0,91
	23:00	3,21	1,21	0,21	1,80		1								0,76	0,83

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης