

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,91	1,42	0,03	1,46		1								0,76	0,84
	01:00	2,58	1,66	0,00	0,92		1								0,80	0,80
	02:00	2,45	1,65	0,00	0,80		1								0,78	0,78
	03:00	2,25	1,84	0,00	0,42		1								0,78	0,79
	04:00	2,21	1,75	0,06	0,40		1								0,77	0,77
	05:00	2,25	1,85	0,01	0,40		1								0,79	0,79
	06:00	2,32	1,88	0,04	0,40		1								0,81	0,81
	07:00	2,53	1,69	0,03	0,81		1								0,81	0,81
	08:00	2,65	1,71	0,02	0,92		1								0,84	0,85
	09:00	2,85	1,70	0,05	1,10		1								0,86	0,86
	10:00	2,86	1,64	0,11	1,11		1								0,87	0,87
	11:00	2,66	1,48	0,06	1,11		1								0,78	0,77
	12:00	2,68	1,50	0,06	1,12		1								0,79	0,79
	13:00	2,79	1,58	0,08	1,12		1								0,83	0,84
	14:00	2,67	1,39	0,26	1,02		1								0,79	0,82
	15:00	2,66	1,30	0,44	0,92		1								0,50	0,85
	16:00	2,75	1,62	0,21	0,92		1								0,73	0,89
	17:00	3,09	1,64	0,25	1,20		1								0,92	0,92
	18:00	3,69	1,74	0,18	1,76		1								0,94	0,94
	19:00	4,11	1,75	0,15	2,21		1								0,95	0,95
	20:00	4,07	1,74	0,03	2,30		1								0,91	0,91
	21:00	3,92	1,60	0,09	2,23		1								0,89	0,89
	22:00	3,56	1,66	0,09	1,81		1								0,90	0,90
	23:00	3,21	1,65	0,05	1,51		1								0,86	0,86

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης