

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/3/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	2,89	1,59	0,07	1,22		1								0,84	0,84	
	01:00	2,57	1,62	0,13	0,82		1								0,84	0,85	
	02:00	2,38	1,58	0,29	0,51		1								0,83	0,83	
	03:00	2,31	2,07	0,22	0,02		1					1			0,76	0,76	
	04:00	2,26	2,01	0,23	0,02		1					1			0,79	0,78	
	05:00	2,28	1,78	0,47	0,02		1								0,80	0,80	
	06:00	2,31	1,86	0,42	0,02		1								0,80	0,80	
	07:00	2,47	2,02	0,13	0,32		1								0,86	0,87	
	08:00	2,53	2,04	0,00	0,49		1								0,88	0,89	
	09:00	2,67	1,86	0,03	0,78		1								0,90	0,90	
	10:00	2,64	1,84	0,00	0,80		1								0,88	0,88	
	11:00	2,74	1,92	0,00	0,82		1								0,95	0,95	
	12:00	2,76	2,10	0,01	0,65		1						1		0,73	0,68	
	13:00	2,87	2,05	0,00	0,82								1		0,90	0,90	
	14:00	2,85	2,11	0,00	0,73								1		0,93	0,93	
	15:00	2,80	1,27	0,02	1,51								1		0,60	0,60	
	16:00	2,78	1,22	0,01	1,55								1		0,59	0,58	
	17:00	3,00	1,21	0,06	1,74								1		0,62	0,62	
	18:00	3,48	1,32	0,18	1,98								1		0,69	0,69	
	19:00	4,04	1,28	0,39	2,38								1		0,79	0,79	
	20:00	4,05	1,57	0,07	2,40								1		0,82	0,82	
	21:00	3,75	1,55	0,00	2,21									1		0,78	0,78
	22:00	3,46	1,70	0,01	1,75						1		1		0,63	0,63	
	23:00	3,10	1,49	0,01	1,61									1		0,71	0,71

Παρατηρήσεις

Ενταξη της G8 λόγω εργασιών συντήρησης που πρέπει να γίνουν στη G2

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης