

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. HZ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,20	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,14	0,89		1				0,91	0,90
	02:00	2,93	2,14	0,79		1				0,80	0,80
	03:00	2,82	2,14	0,69		1				0,70	0,69
	04:00	2,86	2,14	0,73		1				0,73	0,74
	05:00	2,99	2,15	0,83		1				0,84	0,84
	06:00	3,33	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,75	2,83	0,91		1				0,95	0,95
	09:00	3,69	3,27	0,42		1				0,95	0,95
	10:00	3,90	3,22	0,68		1				0,95	0,95
	11:00	4,12	3,51	0,61		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,23	3,43	0,81		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,15	3,22	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,20	3,33	0,87		1				0,89	0,95
	15:00	4,35	3,67	0,68		1			1	0,68	0,95
	16:00	4,63	3,70	0,93		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,05	4,13	0,93		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,65	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,66	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,42	4,49	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,10	4,16	0,94		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,66	3,72	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,10	3,17	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 13:30 με 15:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης