

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,25	2,53	0,71		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	2,25	0,77		1				0,89	0,89
	02:00	2,89	2,21	0,68		1				0,75	0,76
	03:00	2,88	2,19	0,69		1				0,75	0,75
	04:00	2,86	2,16	0,70		1				0,73	0,73
	05:00	2,98	2,22	0,76		1				0,85	0,85
	06:00	3,22	2,67	0,55		1				0,85	0,79
	07:00	3,28	2,96	0,32	1	1				0,32	0,05
	08:00	3,32	2,69	0,63		1				0,95	0,95
	09:00	3,10	2,50	0,60		1				0,92	0,92
	10:00	2,71	2,32	0,39		1				0,59	0,58
	11:00	2,50	2,21	0,29		1				0,38	0,38
	12:00	2,46	2,21	0,25		1				0,33	0,33
	13:00	2,63	2,39	0,23		1				0,49	0,50
	14:00	2,71	2,55	0,16		1				0,57	0,58
	15:00	2,86	2,74	0,13		1				0,73	0,73
	16:00	3,35	3,18	0,18		1				0,95	0,95
	17:00	3,89	3,79	0,10		1				0,95	0,95
	18:00	4,24	4,18	0,05		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,24	4,23	0,01		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,22	4,22	0,00		1			2	0,94	0,95
	21:00	4,04	4,04	0,00		1			1	0,49	0,95
	22:00	3,78	3,78	0,00		1			1	0,83	0,95
	23:00	3,49	3,49	0,00		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 – 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ ΈΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:00-22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης