

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,62	2,68	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,35	2,41	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,24	2,33	0,91		1				0,95	0,95
	03:00	3,12	2,24	0,88		1				0,93	0,93
	04:00	3,15	2,22	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,30	2,37	0,93		1				0,95	0,95
	06:00	3,80	2,87	0,93		1				0,95	0,92
	07:00	4,22	3,44	0,78	1	1				0,82	0,07
	08:00	4,18	3,30	0,88		1				0,95	0,95
	09:00	4,01	3,12	0,89		1				0,95	0,95
	10:00	3,87	2,94	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	3,76	2,83	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,80	2,87	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,82	2,88	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,94	3,01	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,18	3,24	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,52	3,59	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	5,14	4,20	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,87	4,93	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,87	4,93	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,75	4,81	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,28	4,35	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,76	3,83	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,19	3,26	0,94		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης