

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,81	3,12	0,69		1				0,83	0,95
	01:00	3,50	3,05	0,46		1				0,48	0,95
	02:00	3,35	2,87	0,47		1				0,48	0,95
	03:00	3,28	2,90	0,38		1				0,41	0,95
	04:00	3,25	2,77	0,47		1				0,47	0,95
	05:00	3,38	2,91	0,47		1				0,47	0,95
	06:00	3,71	3,05	0,66		1				0,68	0,95
	07:00	3,86	2,96	0,90		1				0,95	0,95
	08:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,65	2,71	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,64	2,70	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,64	2,71	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	3,67	2,74	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,99	3,06	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,17	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,60	3,67	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	4,79	3,85	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,21	4,26	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,75	4,81	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,70	4,76	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,55	4,61	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,19	4,32	0,86		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,78	3,85	0,92		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,32	3,41	0,91		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΞΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 με 03:30. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης