

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,20	3,18	0,02		1				0,95	0,95
	01:00	3,01	2,97	0,04		1				0,65	0,87
	02:00	2,91	2,81	0,09		1				0,78	0,78
	03:00	2,79	2,70	0,09		1				0,66	0,66
	04:00	2,88	2,86	0,02		1				0,74	0,74
	05:00	2,98	2,98	0,01		1				0,85	0,85
	06:00	3,29	3,24	0,05		1				0,90	0,83
	07:00	3,53	3,53	0,00	1	1				0,01	0,00
	08:00	3,35	3,32	0,03		1				0,63	0,70
	09:00	3,02	3,02	0,00		1				0,89	0,88
	10:00	2,89	2,88	0,01		1				0,76	0,76
	11:00	3,06	3,06	0,00		1				0,87	0,88
	12:00	3,26	3,26	0,00		1				0,95	0,95
	13:00	3,03	3,01	0,02		1				0,89	0,89
	14:00	3,10	3,10	0,00		1				0,93	0,94
	15:00	3,30	3,29	0,01		1				0,95	0,95
	16:00	3,61	3,52	0,09		1				0,95	0,95
	17:00	4,26	4,05	0,22		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,46	0,21		1			1	0,88	0,95
	19:00	4,72	4,65	0,07		1			2	0,51	0,95
	20:00	4,60	4,60	0,00		1			2	0,86	0,95
	21:00	4,40	4,40	0,01		1			1	0,86	0,95
	22:00	4,00	4,00	0,00		1			1	0,71	0,95
	23:00	3,62	3,61	0,01		1			1	0,89	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 00:10 με 01:50 και από τις 16:00.Το ΑΠ Αγ. Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:40 έως 19:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης