

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,78	2,89	0,90		1				0,95	0,95
	01:00	3,50	2,60	0,90		1				0,95	0,95
	02:00	3,31	2,40	0,91		1				0,95	0,95
	03:00	3,21	2,28	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,21	2,28	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,29	2,38	0,91		1				0,95	0,95
	06:00	3,59	2,65	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,80	2,86	0,94	1	1				0,95	0,10
	08:00	3,83	2,89	0,94	1					0,95	0,49
	09:00	3,78	3,12	0,66	1					0,69	0,63
	10:00	3,69	2,92	0,77		1				0,76	0,82
	11:00	3,52	2,58	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,65	2,71	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,75	2,81	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,29	3,34	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,62	3,68	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,81	3,87	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,10	4,16	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,67	4,73	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,70	4,77	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,51	4,58	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,11	4,19	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,60	3,69	0,91		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,08	3,15	0,94		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:20 με 08:20 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης