

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,35	2,46	0,89		1				0,95	0,95
	02:00	3,23	2,30	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,16	2,23	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,19	2,25	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,32	2,38	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,70	2,77	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	4,06	3,12	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	3,95	3,01	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,75	2,92	0,83		1				0,83	0,95
	10:00	3,48	2,54	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,42	2,48	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,13	3,19	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,48	3,53	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	5,09	4,15	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,79	4,85	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,80	4,86	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,72	4,78	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,45	4,51	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,83	3,89	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,30	3,36	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:00 με 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης