

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,76	2,82	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,42	2,48	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,33	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,23	2,30	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,27	2,33	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,40	2,46	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,78	2,84	0,94		1				0,95	0,57
	07:00	4,26	3,34	0,91	1	1				0,92	0,07
	08:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	4,25	3,31	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	4,17	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	4,27	3,33	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	4,34	3,40	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	4,36	3,42	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,46	3,52	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,66	3,73	0,94		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,96	4,03	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,45	4,60	0,85		1			2	0,86	0,95
	18:00	6,04	5,10	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,14	5,20	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	6,03	5,09	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,64	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,04	4,10	0,93		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,38	3,44	0,94		1				0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ ΈΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:00 με 17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης