

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,54	3,52	0,02		1				0,95	0,95
	01:00	3,27	3,26	0,01		1				0,95	0,95
	02:00	3,17	3,17	0,00		1				0,94	0,94
	03:00	3,10	3,10	0,00		1				0,93	0,93
	04:00	3,14	3,14	0,00		1				0,94	0,95
	05:00	3,22	3,21	0,00		1				0,95	0,95
	06:00	3,43	3,42	0,01		1				0,95	0,95
	07:00	3,50	3,45	0,05		1				0,95	0,95
	08:00	3,35	3,25	0,10		1				0,95	0,95
	09:00	3,09	2,96	0,14		1				0,91	0,92
	10:00	3,08	2,88	0,21		1				0,90	0,90
	11:00	2,91	2,60	0,31		1				0,78	0,78
	12:00	2,93	2,62	0,31		1				0,75	0,75
	13:00	2,91	2,55	0,36		1				0,74	0,73
	14:00	3,17	2,79	0,38		1				0,90	0,91
	15:00	3,42	3,05	0,37		1				0,94	0,94
	16:00	3,88	3,48	0,40		1				0,95	0,95
	17:00	4,34	3,97	0,36		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,89	4,46	0,43		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,05	4,58	0,48		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,96	4,57	0,38		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,68	4,16	0,53		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,22	3,56	0,66		1				0,95	0,95
	23:00	3,74	3,00	0,74		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 12:10 με 13:20 και 18:10 με 19:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης