

d		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	5,25	4,47	0,78	1	1			1	0,80	0,80
	01:00	4,81	3,95	0,86	1				1	0,94	0,95
	02:00	4,64	3,82	0,81	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,55	3,73	0,82	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,47	3,56	0,91	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,63	3,76	0,88	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,01	4,18	0,83	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,58	4,70	0,88	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,99	5,28	0,72	1				2	0,95	0,95
	09:00	6,09	5,39	0,70	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,96	5,40	0,56	1				2	0,82	0,95
	11:00	5,93	5,48	0,45	1				2	0,63	0,95
	12:00	6,23	5,52	0,71	1				2	0,95	0,95
	13:00	6,32	5,52	0,79	1				2	0,95	0,95
	14:00	6,28	5,56	0,72	1				2	0,95	0,95
	15:00	6,03	5,39	0,64	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,97	5,38	0,59	1				2	0,95	0,95
	17:00	6,37	5,61	0,76	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,00	6,30	0,70	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,29	6,62	0,67	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,41	6,77	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,27	6,62	0,65	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,62	5,99	0,63	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,93	5,34	0,59	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 00:00 με 01:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στο διάστημα 10:40 – 11:40 εκτελούνταν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Ιωάννης. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης