

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,27	3,16	0,11		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	2,83	0,19		1				0,88	0,88
	02:00	2,91	2,70	0,20		1				0,77	0,78
	03:00	2,84	2,62	0,22		1				0,71	0,71
	04:00	2,88	2,72	0,16		1				0,75	0,74
	05:00	2,98	2,92	0,07		1				0,83	0,83
	06:00	3,29	3,20	0,09		1				0,95	0,95
	07:00	3,43	3,35	0,08		1				0,95	0,95
	08:00	3,13	3,10	0,03		1				0,94	0,93
	09:00	3,06	2,90	0,16		1				0,89	0,89
	10:00	3,11	2,75	0,35		1				0,93	0,93
	11:00	3,26	2,65	0,61		1				0,95	0,95
	12:00	3,28	2,46	0,82		1				0,95	0,95
	13:00	3,41	2,52	0,88		1				0,95	0,95
	14:00	3,93	3,06	0,87		1				0,95	0,95
	15:00	3,97	3,05	0,92		1				0,95	0,95
	16:00	4,10	3,17	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,64	3,72	0,92		1				0,95	0,95
	18:00	5,25	4,37	0,88		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,32	4,61	0,71		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,24	4,47	0,78		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,96	4,30	0,67		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,51	3,92	0,59		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,97	3,21	0,76		1				0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 16:10 με 17:30 και 18:10 με 19:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης