

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,56	2,64	0,92		1				0,95	0,95
	01:00	3,31	2,38	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,17	2,24	0,93		1				0,95	0,94
	03:00	3,13	2,20	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,14	2,20	0,93		1				0,94	0,94
	05:00	3,30	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,70	2,76	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	4,12	3,18	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,28	3,34	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,94	3,00	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,78	2,85	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,59	2,65	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,81	2,87	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,70	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,87	2,94	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	3,98	3,04	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,84	3,90	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,52	4,58	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,57	4,63	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,51	4,57	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,30	4,36	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,81	3,87	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,30	3,36	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:10 με 03:30. Στις 08:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης