

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	6,10	5,39	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,65	4,90	0,75	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,46	4,69	0,77	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,29	4,50	0,79	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,18	4,27	0,91	1				1	0,95	0,95
	05:00	5,25	4,32	0,93	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,62	4,70	0,92	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,22	5,36	0,86	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,60	5,84	0,76	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,68	5,89	0,79	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,54	5,74	0,80	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,62	6,22	0,40	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,76	6,37	0,39	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,90	6,52	0,38	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,76	6,32	0,44	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,65	6,16	0,48	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,66	5,87	0,79	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,01	6,19	0,82	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,69	6,96	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,93	7,11	0,82	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,01	7,16	0,86	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,95	7,03	0,92	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,49	6,60	0,89	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,85	6,01	0,84	1	1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις 00:30 έγινε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης