

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,28	3,28	0,00		1				0,80	0,95
	01:00	3,07	3,07	0,00		1				0,92	0,92
	02:00	2,92	2,92	0,00		1				0,70	0,79
	03:00	2,86	2,86	0,00		1				0,73	0,73
	04:00	2,88	2,86	0,01		1				0,65	0,74
	05:00	3,00	2,97	0,03		1				0,61	0,87
	06:00	3,27	3,24	0,03		1				0,60	0,95
	07:00	3,53	3,39	0,14		1				0,60	0,95
	08:00	3,33	3,16	0,16		1				0,60	0,95
	09:00	3,13	2,87	0,25		1				0,60	0,92
	10:00	2,92	2,68	0,23		1				0,60	0,78
	11:00	3,29	2,82	0,46		1				0,60	0,88
	12:00	3,14	2,99	0,15		1				0,60	0,90
	13:00	2,89	2,85	0,04		1				0,60	0,76
	14:00	2,88	2,82	0,06		1				0,60	0,74
	15:00	3,06	2,92	0,13		1				0,60	0,82
	16:00	3,64	3,40	0,24		1				0,60	0,95
	17:00	4,31	3,90	0,40		1			1	0,60	0,95
	18:00	4,78	4,49	0,28		1			2	0,60	0,95
	19:00	4,79	4,27	0,51		1			2	0,71	0,95
	20:00	4,77	4,23	0,54		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,72	0,77		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,96	3,31	0,65		1				0,95	0,95
	23:00	3,58	2,93	0,65		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης