

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,11	3,18	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,74	2,82	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,60	2,66	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,53	2,61	0,92		1				0,95	0,95
	04:00	3,54	2,87	0,67		1				0,95	0,95
	05:00	3,69	3,12	0,57		1				0,95	0,95
	06:00	3,94	3,22	0,73		1				0,95	0,95
	07:00	4,15	3,24	0,91		1				0,95	0,95
	08:00	4,18	3,25	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	4,34	3,40	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	4,34	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	4,42	3,48	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	4,44	3,51	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	4,55	3,62	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,59	3,65	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,76	3,82	0,94		1			1	0,95	0,95
	16:00	5,11	4,17	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,75	4,82	0,94		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,41	5,49	0,92		1			3	0,95	0,95
	19:00	6,48	5,80	0,68		1			3	0,95	0,95
	20:00	6,18	5,82	0,36		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,79	5,30	0,48		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,23	4,97	0,26		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,70	4,48	0,21		1			2	0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 06:10 με 07:15 και 18:10 με 21:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης