

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,13	3,91	0,23	1				1	0,69	0,95
	01:00	3,68	3,54	0,14	1					0,75	0,95
	02:00	3,56	3,44	0,11	1					0,55	0,95
	03:00	3,46	3,36	0,11	1					0,50	0,95
	04:00	3,47	3,37	0,10	1					0,45	0,95
	05:00	3,61	3,57	0,05	1					0,45	0,95
	06:00	3,98	3,90	0,08	1				1	0,45	0,95
	07:00	4,41	4,33	0,08	1				1	0,54	0,95
	08:00	4,24	4,15	0,09	1				2	0,55	0,89
	09:00	3,85	3,75	0,11	1				3	0,24	0,02
	10:00	3,64	3,47	0,18	1				1	0,44	0,91
	11:00	3,53	3,38	0,15	1				1	0,55	0,95
	12:00	3,35	3,21	0,15	1					0,49	0,95
	13:00	3,34	3,18	0,16	1					0,50	0,95
	14:00	3,35	3,26	0,09	1					0,45	0,95
	15:00	3,57	3,46	0,12	1					0,45	0,95
	16:00	3,93	3,80	0,13	1					0,52	0,95
	17:00	4,56	4,44	0,13	1				1	0,49	0,95
	18:00	5,41	5,30	0,11	1				2	0,50	0,95
	19:00	5,66	5,63	0,03	1				3	0,54	0,95
	20:00	5,66	5,66	0,00	1				3	0,53	0,95
	21:00	5,45	5,45	0,01	1				3	0,51	0,95
	22:00	4,94	4,94	0,00	1				2	0,51	0,95
	23:00	4,42	4,42	0,00	1				1	0,51	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 08:30 με 09:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης